

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名    :   5-44  市道20096号線  舗装排水工事
- 2 工事場所   :   上尾市浅間台四丁目地内
- 3 工    種   :   土木  
(建設業法上の29分類)
- 4  変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和5年10月3日から 令和5年12月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,930,000       円	7,297,400       円
工 事 概 要	① 舗装版切断                   . . .   127  m 舗装版破碎 (t=50)           . . .   62  m <sup>2</sup> 掘削                           . . .   44  m <sup>3</sup> 下層路盤 (t=200)           . . .   38  m <sup>2</sup> 上層路盤 (t=150)           . . .   38  m <sup>2</sup> 表層 (t=50)                  . . .   38  m <sup>2</sup>	① 舗装版切断                   . . .   135  m 舗装版破碎 (t=50)           . . .   66  m <sup>2</sup> 掘削                           . . .   45  m <sup>3</sup> 下層路盤 (t=200)           . . .   42  m <sup>2</sup> 上層路盤 (t=150)           . . .   42  m <sup>2</sup> 表層 (t=50)                  . . .   42  m <sup>2</sup> ② (新規) 附帯工                       . . .       1  式

5  変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。
①  施工時に既設の横断暗渠と新設する側溝との敷高が合わず接続が困難であることが判明した。付近に別の既設横断暗渠が設置されており当該横断暗渠は不要と判断したため撤去する。
②  計画高さの変更に伴い、民地と新設する側溝の間で段差が生じるため、Co 摺り付けを増工する。
以上のことから、増額変更する。