

質 問 回 答 書

令和 7 年 10 月 8 日

件 名 柏座ポンプ場汚水ポンプ 3 号機更新工事

発 注 課 下水道施設課

場 所 柏座ポンプ場

担 当 者 杉山 亮介

電 話 番 号 048-775-9372

E メールアドレス s403500@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書 ページ	図 面 番 号	質 問 事 項	回 答
1		1/7	ポンプ更新に伴い、流入側配管・吐出側配管・基礎は流用という認識でよろしいでしょうか。	既設使用を想定しております。
2	3		ポンプの参考製造番号「J04E011202」について、確認したところ別機場の製造番号と思われます。 今回の更新対象は柏座ポンプ場汚水ポンプ 3 号機でよろしいでしょうか。	柏座ポンプ場の汚水ポンプ 3 号機が更新対象となります。参考製造番号は、正しくは「J01E003002」となります。
3	3		制御盤機能増設について、既設制御盤のメーカーをご教示願います。	富士電機株式会社となります。
4	9		特記仕様書 第 6 節 工場検査 1.「各機器は整備が完了すれば整備工場にて検査を行い、検査記録を後日提出すること。」とありますが、今回の工事は整備ではなく、更新の認識でよろしいでしょうか。	更新工事となります。