

平成26年

上尾市教育委員会2月定例会
教育長報告《追加報告》

報 告 名

(教育総務部 総務課)

追加報告1 降雪による被害状況について ----- 1

平成26年上尾市教育委員会2月定例会 教育長報告 追加報告

所属名 教育総務部 総務課

件 名 降雪による被害状況について	
内 容 説 明 平成26年2月14日から15日に渡る降雪により発生した被害について報告します。	
添付資料	添付資料名
<input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無	・ 降雪による被害状況について【次ページ】

降雪による被害状況について

(平成26年2月14～)

総務課			
番号	施設名	第1次報告	各課記入欄
		概要	概要
1	大石小学校	・駐輪場倒壊	・ケガ人なし ・業者依頼済
2	芝川小学校	・駐輪場倒壊	・ケガ人なし ・業者依頼済
3	西小学校	・枝折れ（民家に一部侵入）	・民家対応済み ・侵入樹木の処理完了済み
4	太平中学校	・プールの日よけ倒壊	・ケガ人なし ・業者依頼済
5	上平中学校	・枝折れ (民地に枝が落ちた事により、ビニールハウスの支柱を破壊)	・ケガ人なし ・業者依頼済
6	西中学校	・プールの日よけ倒壊	・ケガ人なし ・業者依頼済
7	その他	・枝折れ多数	
生涯学習課			
1	上平公民館	・駐輪場の屋根の一部(1枚)のはがれ ・会議室の雨漏り ・エアコンの室外機から異音	・業者に点検依頼
2	原市公民館	・和室が雨漏り	
3	大谷公民館	・体育室が雨漏り(1週間前の大雪以降2回目)	
4	原市資料室	・敷地内の木が倒れ、隣地内にはみだしている。	・職員が現地に出向き枝の伐採等 処理。枝は後日処分する。
5	平方文化財收藏庫	・收藏庫No.1は、雪の重みで屋根にゆがみが発生(雨漏りあり) ・收藏庫No.2は、雪の重みで鉄骨損傷し、建物倒壊の恐れあり(雨漏りあり)	
スポーツ振興課			
1	市民体育館	・柔道場の雨漏り	・指定管理者の対処により復旧
教育センター			
1	教育センター	・雨漏りによる被害大 (分電盤に水が浸入したため、空調と照明が使用できない)	
中学校給食共同調理場			
1	共同調理場	・雨漏り(火災報知機に水が浸入したため、警報が鳴りっぱなし)	