

① 令和3年1月19日

(宛先)

上尾市消防長

② 名称 ドラッグストア〇〇 上尾店

③ 所在地 上尾市本町〇-〇-〇〇

④ 関係者職氏名 株式会社 〇〇
代表取締役 上尾 太郎

⑤ 提出者職氏名 店長 上尾 花子

改修(計画)報告書

⑥

令和3年1月9日第 上消〇署119 号にて交付を受けた立入検査結果通知書に基づく指摘事項の改修(計画)については、下記のとおり報告します。

⑦

⑧

⑪

指摘 番号	指 摘 事 項	⑨ 年 月 ⑩		摘 要
		改 修	計 画	
1	防火管理者の未選任、未届		令和3年 2月28日	令和3年2月10日に実施する防火管理者講習会上尾花子を参加させ、資格取得後に選任し、届出する。
2	消防計画の未作成、未届		令和3年 2月28日	防火管理者の選任に併せて消防計画を作成し、届出する。
3	消火、通報及び避難訓練の未実施、未報告		令和3年 3月10日	防火管理者、消防計画の届出に併せて計画書を提出し、訓練を実施する。
4	防災物品以外の使用(更衣室のカーテン)	令和3年 1月11日		防災のカーテンに交換した。
5	避難口前の物件存置(西側避難口前の商品)	令和3年 1月9日		即日商品を移動した。
6	自動火災報知設備の感知器未警戒(事務室横の倉庫)		令和3年 2月28日	令和3年1月16日に(株)〇〇防災に依頼した。2月中に工事完了し、設置届を届出予定。
受 付 欄		備 考 欄		

〔改修(計画)報告書記入要領〕

項 目		記 入 要 領
①	年月日	報告書の提出年月日を記入します。
②	名称	1 当該防火対象物の名称を記入します。 2 防火対象物の一部を占有して営業している店舗等の場合は、店舗の名称を記入し、当該防火対象物の名称及び占有する階数を（ ）内に記入します。
③	所在地	当該防火対象物の所在地を記入します。
④	関係者職氏名	立入検査結果通知書の名宛人など、改修の履行義務者の職氏名等を記入し押印します。 ※関係者とは建物の所有者・管理者・占有者等を指します。
⑤	提出者職氏名	報告書の持参者本人の職氏名を記入し押印します。
⑥	交付日、交付番号	立入検査結果通知書右上隅の交付日、文書番号を記入します。
⑦	指摘番号	立入検査結果通知書に書かれている指摘番号を記入します。
⑧	指摘事項	立入検査結果通知書に書かれている指摘事項を記入します。
年月日	⑨ 改修	既に改修が完了したものは改修欄に 改修完了日 を記入します。
	⑩ 計画	今後改修する場合には計画欄に 改修完了予定日 を記入します。
⑪	摘要	指摘事項に対する改修方法を具体的に記入します。

【提出に当たっての留意事項】

- ◆ 報告書は、立入検査結果通知書の交付を受けた消防署等に直接提出してください。
- ◆ 報告書提出の際には、立入検査結果通知書を持参してください。
- ◆ 改修するまでに長期間要する場合には、理由書や工程計画等の資料を持参してください。

上尾市消防本部 予防課 TEL048-775-1314

東消防署 TEL048-775-1310 原市分署 TEL048-722-5225 上平分署 TEL048-775-0119

西消防署 TEL048-725-2624 大谷分署 TEL048-726-2771 平方分署 TEL048-782-0911