

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 中妻四丁目地内(市道20974号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市中妻四丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年5月11日 から 令和3年8月10日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,726,500 円	7,718,700 円
工 事 概 要	<p>鋳鉄管布設工 64.3m</p> <p><材料> GX DIP 直管 φ100×4.000 16本 GX DIP 曲管 φ100×45° 1個 GX DIP 両受曲管 φ100×45° - GX DIP 短管1号 φ100 -</p> <p><土工> 小型バックホウ掘削積込 山積0.13m³ 49m³ 発生土処理 49m³ 管路埋戻費 砂質土 山積0.13m³ 29m³ 構造物とりこわし(無筋)機械 - As塊・Co塊(無筋)処理 Co版撤去 -</p> <p><管工> 鋳鉄管切断・溝切り加工 GX形 φ100 8口 GX形継手挿口加工 φ100 8口 GX形継手接合 異形管 φ100 16口</p>	<p>鋳鉄管布設工 67.8m</p> <p><材料> GX DIP 直管 φ100×4.000 17本 GX DIP 曲管 φ100×45° 8個 GX DIP 両受曲管 φ100×45° 1個 GX DIP 短管1号 φ100 1個</p> <p><土工> 小型バックホウ掘削積込 山積0.13m³ 56m³ 発生土処理 56m³ 管路埋戻費 砂質土 山積0.13m³ 36m³ 構造物とりこわし(無筋)機械 0.5m³ As塊・Co塊(無筋)処理 Co版撤去 0.5m³</p> <p><管工> 鋳鉄管切断・溝切り加工 GX形 φ100 12口 GX形継手挿口加工 φ100 12口 GX形継手接合 異形管 φ100 25口</p>

5 変更理由

1. 試掘結果より、竣工図の埋設深さが異なっており、新設管と既設管の接続を行うため、材料を追加し、土工、管工をそれぞれ変更する。
2. 新設管の配管予定箇所に、汚水管マンホールの防護コンクリートが認められた。防護コンクリートとの離隔を確保するため、材料を追加し、管工を変更する。
3. 新設管の配管予定箇所の掘削を進めた所、使用されていないコンクリート版が露出した。コンクリート版を撤去するため、構造物とりこわし及び、コンクリート版撤去を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。