

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 井戸木四丁目地内(市道20884号線、外5路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市井戸木四丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年4月28日 から 令和3年8月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	19,873,700 円	20,977,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 φ 75 57.6m 鋳鉄管布設工 φ 100 9.1m  <材料> GX DIP 直管 φ 75×4.000 14本 GX DIP 直管 φ 100×4.000 2本 GX DIP 曲管 φ 75×45° - GX DIP 曲管 φ 150×45° - GX DIP 両受曲管 φ 150×45° - NS DIP 帽 φ 150 -  <管工> 普通凍結工法(平成管) DIP φ 75 1箇所 普通凍結工法(平成管) DIP φ 100 -	鋳鉄管布設工 φ 75 42.0m 鋳鉄管布設工 φ 100 26.2m  <材料> GX DIP 直管 φ 75×4.000 10本 GX DIP 直管 φ 100×4.000 7本 GX DIP 曲管 φ 75×45° 4個 GX DIP 曲管 φ 150×45° 2個 GX DIP 両受曲管 φ 150×45° 2個 NS DIP 帽 φ 150 2個  <管工> 普通凍結工法(平成管) DIP φ 75 0箇所 普通凍結工法(平成管) DIP φ 100 1箇所

5 変更理由

1. 試掘調査の結果、設計と現地に相違が認められたため、φ 75からφ 100へ管径を変更する。
2. 試掘調査の結果、雨水ボックスカルバートの埋設深が想定より浅かったため、配管を変更する。
3. 既設配水管直上に道路標識があり、転倒や沈下の恐れがあることから、道路課と協議の結果、既設配水管を一部残置し、新設配水管を迂回させる。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。