

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-2 公共(老丁目)汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市老丁目北地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 2 5 日から 令和 4 年 2 月 2 8 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 6 0 0, 0 0 0 円	6, 6 1 9, 8 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 49.6m 管渠布設工 (φ200mm) 46.9m 組立1号マンホール設置工 3箇所 取付管工 10箇所 アルミ矢板土留2.0 m 49.6m 土工 1 式	工事延長 46.5m 管渠布設工 (φ200mm) 43.8m 組立1号マンホール設置工 — 取付管工 — アルミ矢板土留2.0 m 46.5m 土工 1 式

5 変更理由

<p>本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。</p> <p>① 試掘の結果、No. 2082-1・No. 2102-2-1 人孔において、既設給水管(取付管)が支障となり当初計画位置に設置困難なことから、人孔の位置及び管渠長を変更する。また、No. 2082-1～No. 2082-2 間において、既設ガス管が宅内取付管敷設に支障となるため、人孔及び管渠の深さを深く変更する。 これに伴い土留工及び土工を変更する。 (管渠布設延長-3.1m、アルミ矢板土留 2.0m -3.1m、取付管延長及び取付管土工量の増)</p> <p>② 取付管工において、地権者からの希望により、取付管の位置を変更する。</p> <p>③ 設計図面に誤謬があったため、私道組成を変更する。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。