

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 公共 (原市) 污水管渠布設替工事

2 工事場所 : 上尾市大字原市地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 8 7 2 , 5 0 0 円	2 0 , 6 0 7 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=228.6m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 222.3m 污水管撤去工 (VU φ 200mm) 289.8m 組立 1 号マンホール設置工 10箇所 組立 1 号マンホール撤去工 17箇所 取付管工 6箇所	工事延長L=206.7m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 199.8m 污水管撤去工 (VU φ 200mm) 288.3m 組立 1 号マンホール設置工 一箇所 (新規)組立塩ビマンホール設置工 1箇所 組立 1 号マンホール撤去工 一箇所 取付管工 一箇所 (新規)付帯工 1式

5 変更理由

下記の事由により、数量、金額及び工期の変更を行う。

- No.17 路線の既設ゴミ置き場について、県と地元との整合性が図られておらず、工期内での撤去解体が見込めないことから、本路線を No.17 と No.18-1 に路線を分割し、管路延長を 22.0m 減工する。これに伴い 1 号マンホールを 1 箇所増工する。
- 事前調査及び試掘調査の結果、No.20-1-1～No.20-1-2 区間について、既設の撤去污水管が想定以上に近接しており支障となることから、オフセットを変更するとともに No.20-1-1 マンホールを 1 号マンホールから塩ビマンホールに変更する。
- ガス管理設位置確保による県と協議の結果、No.17, No.18-1, No.23, No.25 区間において、新設污水管のオフセットを 1.0m から 1.5m に変更することに伴い、既設污水管の撤去延長を 1.5m 減工する。
- No.17 路線の線形変更に伴い、市道へ流下方向を変更したため、付帯工 (舗装撤去工、舗装復旧工) を増工する。
- 県事業に遅れが生じたこと及び上記の内容変更について検討に時間を要したため、工期を延長する。

以上の内容より、減額変更とし併せて工期を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。