

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 公共 (中新井) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字中新井地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

|                    | 変 更 前   | 変 更 後   |
|--------------------|---|---|
| 工 期                | 令和 3 年 1 1 月 2 5 日から<br>令和 4 年 2 月 2 8 日まで  | 令和 一 年 一 月 一 日から<br>令和 一 年 一 月 一 日まで  |
| 契 約 金 額<br>( 税 込 ) | 7, 2 1 6, 0 0 0 円   | 7, 1 7 9, 7 0 0 円   |
| 工 事 概 要            | 工事延長L=61.1m<br>污水管布設工 (PRP φ 200mm) 57.8m<br>組立 1 号マンホール設置工 3箇所<br>組立塩ビマンホール設置工 2箇所<br>取付管工 7箇所<br>付帯工 1式 | 工事延長L=61.7m<br>污水管布設工 (PRP φ 200mm) 58.4m<br>組立 1 号マンホール設置工 一箇所<br>組立塩ビマンホール設置工 一箇所<br>取付管工 一箇所<br>付帯工 1式 |

## 5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○試掘調査の結果

- ・ 3425 路線において、既設給水管が No.3425-2 マンホールの設置に支障となることから、既設管との離隔を確保するため、污水管の布設延長を 0.6m 増工する。

これに伴い、土工及び管路土留工の数量を変更する。

- ・ 当初想定していた位置に既設給水管が埋設されておらず、給水管切回し工が不要となるため、廃止する。

○地権者の意向により、取付管の布設位置を変更する。

以上の内容より、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。