

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-4 公共 (今泉) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 2 月 2 8 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 2 , 5 2 4 , 7 0 0 円	2 4 , 1 0 7 , 6 0 0 円
工 事 概 要	工事延長L=306.7m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 297.4m 組立 1 号マンホール設置工 10箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 24箇所 付帯工 1式	工事延長L=314.0m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 302.9m 組立 1 号マンホール設置工 11箇所 組立塩ビマンホール設置工 3箇所 取付管工 一箇所 付帯工 1式

5 変更理由

下記の事由により、数量、金額及び工期の変更を行う。

○168-2 路線において、大谷北部第二土地区画整理組合の事業計画変更により、当該敷地が区画街路となったことから、新たに污水管布設の必要性が生じたため、污水管布設延長を 6.0m 増工する。

○事前調査及び試掘調査の結果

・ No.168-2～No.169-1 区間について、既設配水管 φ 100 が当初想定していた位置より深く埋設されており、既設配水管を下越しにより回避するため、塩ビマンホールを 1 箇所増工する。

・ No.169-1～No.170-1 区間について、污水管布設にガス供給管が支障となることが確認されたため、污水管の管底高さを変更する。これに伴い、土留め工の変更及び土工量を変更する。

・ No.165-1-1 マンホールにおいて、既設給水管が支障となるため、給水管切回し工を 1 箇所増工する。

○大谷北部第二土地区画整理組合発注の街路築造工事の進捗に遅れが生じたことにより、本工事の着手が遅れたため、工期を延長する。

以上の内容より、増額変更とし併せて工期を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。