

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-1 公共 (柏座) 管渠更生工事
- 2 工事場所 : 上尾市柏座四丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 8 日まで	令和 3 年 1 1 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 5 , 5 6 3 , 9 0 0 円	1 6 , 3 9 3 , 3 0 0 円
工 事 概 要	<p>工事延長 L=161.7m</p> <p>污水管渠更生工 φ250 68.5m            污水管渠更生工 φ300 49.5m            污水管渠更生工 φ450 38.7m</p> <p>取付管更生工法 4 箇所</p> <p>交通誘導警備員 2 6 人</p>	<p>工事延長 L=162.2m</p> <p>污水管渠更生工 φ250 68.7m            污水管渠更生工 φ300 49.6m            污水管渠更生工 φ450 38.9m</p> <p>取付管更生工法 2 箇所</p> <p>交通誘導警備員 4 2 人</p> <p>(新規) 宅内枿撤去設置工 一式            (新規) 足掛金物撤去設置工 9 箇所            (新規) 止水工 一式</p>

5 変更理由

<p>下記の事由により、変更を行う。</p> <p>取付管更生工法において事前カメラ調査をおこなったところ、No.2 路線①②の 2 箇所において管種が陶管でなくヒューム管であることがわかったため 2 箇所の減とする。また、更生を行う取付管のうち 1 箇所について宅内最終枿が φ150mm と小さく作業スペースを確保するために宅内枿撤去設置工を増とする。</p> <p>事前調査の結果、3 箇所の人孔の足掛金物に劣化が見られ、修繕を要する状態だったため足掛金物撤去設置工を増とする。</p> <p>No.4 路線の本管と取付管内で管更生工事に支障となる湧水が見つかったため、止水工を増とする。</p> <p>また、当初は交通誘導警備員を 1 日 2 名としていたが、現場周辺状況の交通への影響を考慮し増員するため増額変更とする。</p> <p>以上のことから、増額と工期延長の変更を要する。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。